



Č.j.: TAP-5/2024

OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ
POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU
(nad rámec akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)

Držitel:	Abbas, a.s. Edisonova 5, 612 00 Brno		
IČ	63478269		
Název zařízení:	Integrovaný bezpečnostní systém PZTS, Access		
Typové označení:	Dominus3	výrobce:	Abbas a.s.
Čís. protokolu:	2024 0494	ze dne:	4.3.2024

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 ed. 2 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.) v rozsahu předpisu NBÚ.

ČSN EN 50131-1 ed.2	vyhovuje	ČSN EN 50130-5 ed.2
ČSN EN 50131-3		ČSN EN 50130-4 ed.2
ČSN EN 50131-6 ed.3		ČSN EN 55032 ed.2
ČSN EN 60839-11-1		

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň:	4	Riziko:	Vysoké
V systému lze využít čtečky (bez klávesnice, s klávesnicí), které mají se systémem prokázanou kompatibilitu a byly schváleny akreditovaným orgánem.			
Zkušební sestava včetně splněné třídy prostředí je uvedena v protokolu o zkoušce, viz čl.11.1.3.			
Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí I a IV dle ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 7.1 a 7.4.			
Platnost osvědčení:	od 4.3.2024		do 3.3.2027

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušební laboratoře TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedinečně celé a oboustranně.

Datum: 4.3.2024

Razítko a podpis:



Podmínky pro používání osvědčení

- 1) Osvědčení se vztahuje na elektronickou část zařízení PZTS. U zařízení kombinovaných s jinými fyzikálními principy konstrukce nebo s komunikačními prostředky, toto osvědčení nenahrazuje povinnost jejich přezkoušení nebo schválení podle obecně závazných předpisů.
- 2) Držitel osvědčení odpovídá za to, že všechna zařízení PZTS, jejichž distribuci provádí v rámci vydaného osvědčení, odpovídají předložené dokumentaci a podmínkám, uvedeným v tomto osvědčení.
- 3) V případě změny konstrukce, zapojení a pod., které ovlivňují funkce nebo parametry posouzeného zařízení se vydané osvědčení na takto pozměněné zařízení nevztahuje.
- 4) Osvědčení může být držiteli zkušebnou odejmuto za předpokladu, že držitel nedodrží stanovené podmínky používání nebo svévolně provede změny, uvedené v předchozím odstavci.
- 5) Pokud jsou se souhlasem zkušebny pořizovány kopie tohoto osvědčení, musí být reprodukce provedena oboustranně a na níže uvedeném místě opatřena originálním otiskem razítka držitele osvědčení, uvedeného na přední straně. Otisk razítka musí být proveden v jiné než černé barvě.

Místo pro razítko prodejce:

Místo pro razítko držitele osvědčení:

